

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01300/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537. Телефон: +7(495)228-81-10, адрес электронной почты: info@vetonit.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская обл., г.о. Егорьевск, г. Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140301, Россия, Московская область, Егорьевский район, г. Егорьевск, ул. Смычка, дом 62. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025001466379, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5011020537.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия на основе красок водно-дисперсионных, марок: ветонит тон акрилсилк (vetonit ton akrylsilk), ветонит тон акрилат (vetonit ton akrylat), ветонит тон силикат (vetonit ton silikat), ветонит тон силикон фибра (vetonit ton silikon fibra) (расход при нанесении на негорючее основание на один слой не более 0,4 кг/м²), выпускаемых по ТУ 20.30.11-048-56846022-2022 «Краски водно-дисперсионные. Лакокрасочные материалы. Технические условия» с изм. 1. Международный код GTIN: 4630122813460, 4630122813491, 4630122813514, 4630122813521, 4630122813538, 4630122813545, 4630122813552, 4630122813569, 4630122813576. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 11134/РС, 11135/РС, 11136/РС, 11137/РС от 01.11.2024 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4740-АПИ/3 от 08.11.2023 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

Условия хранения: в сухом, защищённом от мороза месте, вдали от солнечных лучей и закрытой упаковке при температуре от +5 до +30 °С. Срок хранения: ветонит тон силикат (vetonit ton silikat) - 18 месяцев с даты изготовления, ветонит тон акрилсилк (vetonit ton akrylsilk), ветонит тон акрилат (vetonit ton akrylat) и ветонит тон силикон фибра (vetonit ton silikon fibra) - 24 месяца с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.11.2024 по 06.11.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)